


GPZ.271.11.2019



Poświętne 07.02.2019 r

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GPZ.271.11.2019. Nazwa zadania: *Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Pietkowie – I i II piętro w ramach projektu „Rewitalizacja budynku po byłej szkole w Pietkowie na potrzeby kulturalne i edukacyjne lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych”*

W trakcie prowadzonego postępowania wpłynęły niżej wymienione pytania:

W związku z ogłoszonym przetargiem na "Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Pietkowie" po dokonaniu wizi lokalnej stwierdziliśmy znaczące rozbieżności w dołączonym przedmiarze robot . Prosimy z skorygowanie lub uściślenie zakresu zadania i przedmiaru.

- 1) Podana jest błędna ilość mb wykonania balustrady schodowej
- 2) Podana jest błędna ilość położenia gresów na schodach i glazury w łazience.
- 3) Zaniżona jest wartość położenia i dostarczenia przewodu YDY2x1,5mm2 o ponad 200 mb.
- 4) Prosimy o załączenie właściwego wykazu stolarki wewnętrznej (projekt nie zgodny z przedmiarem).
- 5) Proszę o informacje czy będzie konieczność montowania HPL w łazience.
- 6) Proszę o potwierdzenie czy ma być wykonywana tapeta natryskowa, jeśli tak to ile m2 i jaka tapeta?
- 7) Proszę o podanie właściwości użytkowych paneli.
- 8) Prosimy o zwiększenie ilości wykonywania tynków wewnętrzny ze względu na bardzo duże krzywizny ścian.

Odpowiedzi;

Na wstępie zamawiający informuje:

Dołączenie przedmiaru do dokumentacji, służącej do opisu robót budowlanych, rozliczanych w oparciu o ryczałt nie zmienia charakteru tej formy wynagrodzenia wykonawcy, charakteryzującej się obowiązkiem wykonawcy wykonania całości robót za oferowaną cenę ryczałtową nawet w przypadku, gdy na moment składania oferty nie można było przewidzieć wszystkich kosztów i pełnego zakresu robót budowlanych, niezbędnych do całkowitego i należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Obliczenie przez wykonawcę ceny oferty na podstawie przedmiaru następuje wyłącznie w przypadku przyjęcia przez zamawiającego zasady kosztorysowego wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych.

Gdy wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, wykonawca ustala cenę oferty na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych biorąc pod uwagę przewidywany zakres niezbędnych do wykonania prac oraz koniecznych do poniesienia kosztów, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi przez zamawiającego.

Mając jednak na uwadze, aby niniejsze postępowanie było przeprowadzone jak najbardziej rzetelnie zamawiający wyjaśnia:

Ad.1 Długość balustrady schodowej pozostawia się bez zmian, ponieważ część balustrady została już wykonana

Ad.2 Ilość gresów na schodach i glazury w łazienkach pozostawia się bez zmian, ponieważ część schodów została już obłożona gresami, a glazurę w łazienkach projektuje się układać do wysokości ościeżnic drzwiowych

Ad.3 Należy zwiększyć ilość przewodu YDY 2x1,5mm² o 180mb

Ad.4 Należy zmienić ilość stolarki drzwiowej, powinno być:

Dw1-80 kpl. 6

Dł1-80 kpl. 6

Ad.5 Nie ma konieczności montowania w łazienkach i WC płyty HPL, ale dopuszcza się montaż płyty HPL wewnątrz łazienek i WC tylko dla oddzielenia kabiny z sedesem od pozostałej części pomieszczeń

Ad.6 Nie przewiduje się wykonywania tapety natryskowej

Ad.7 Panele podłogowe o odporności na ścieranie w klasie minimum AC4

Ad.8 Zamawiający nie widzi potrzeby zwiększania ilości wykonywania tynków wewnętrznych ze względu na ryczałtowy charakter przedmiotowego zamówienia

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

WÓJT GMINY POŚWIĘTNE
POŚWIĘTNE 21
18-112 POŚWIĘTNE

WÓJT
inż. Witold Łapiński